

Согласовано:  
 Заместитель генерального директора - Главный инженер АО  
 "Газпром газораспределение Петрозаводск"  
 Петрушенков С.В.

"29" марта 2023 г.

График

работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования ООО "УК Фирма Комфорт" по адресу:  
 г. Петрозаводск ул. М. Толбухина д.8 на 2023 год.  
 (в соответствии с договором № 130/23 от 29 марта 2023 г.)

| № п/п | Виды работ   | периодичность      | январь |      | февраль |      | март |      | апрель |      | май  |      | июнь |      | июль |      | август |      | сентябрь |      | октябрь |      | ноябрь |      | декабрь |      |  |
|-------|--|--------------------|--------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|------|---------|------|--------|------|---------|------|--|
|       |  |                    | план   | факт | план    | факт | план | факт | план   | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план   | факт | план     | факт | план    | факт | план   | факт | план    | факт |  |
| 1     | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования, в т.ч. смонтированного на наружном газопроводе | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 2     | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию, в т.ч. смонтированного на  | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 3     | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода  | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 4     | Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным методом или мыльной эмульсией  | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 5     | Проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования   | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 6     | Проверка работоспособности и смазка кранов, установленных на газопроводах, при необходимости, перенабивка сальниковых уплотнений                                     | 1 раз в 12 месяцев |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 7     | Обход, осмотр трассы подземного газопровода  | 1 раз в 3 месяца   |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      | 22     |      |          |      |         |      |        |      | 22      |      |  |
| 8     | Проверка подземного газопровода на герметичность   | 1 раз в 3 года     |        |      |         |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 9     | Техническое обслуживание газооборудования ГРПШ   | 1 раз в 6 месяцев  |        |      |         |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      | 1      |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 10    | Текущий ремонт газооборудования ГРПШ   | 1 раз в 3 года     |        |      |         |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      | 1      |      |          |      |         |      |        |      |         |      |  |
| 11    | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительных запорных и сбросных клапанов газорегуляторного пункта   | 1 раз в 6 месяцев  |        |      |         |      |      |      |        |      | 22   |      |      |      |      |      |        |      |          |      |         |      |        | 1    |         |      |  |
| 12    | Проверка на загазованность колодцев инженерных коммуникаций, контрольных трубок, подвалов зданий, расположенных в 15-м зоне от газопровода                           | 1 раз в 3 месяца   |        |      |         |      |      |      |        |      | 26   |      |      |      |      |      | 22     |      |          |      |         |      |        |      | 22      |      |  |

